

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания

" " октября 2017 г.

Дом № 12 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Болотникова

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1960
Материал стен кирпич
Число этажей пять
Наличие подвала тех. подполье
Кровля шиферная
ГВС нет (колонки)
Лифты нет
Мусоропровод нет

Результаты осмотра строения и производство испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А.

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А.

Представитель о МЖД

кв.1. И (Шоколов)
кв.14 В (Ерошкин)
кв.37 И (Серебряков)

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

5 октября 20 17

Жилой дом № 12 или строение (корпус) _____
 по ул. (пер.) Болотникова
 обслуживающая организация ООО "Черемушки Плюс"

Общие сведения по строению

год постройки 1960 материал стен кирпич
 этажность п.ч.т.т. наличие подвала тех. подвал.

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Толмачевского Д. В.
 в присутствии мастера Чикаловой М. А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовл.

в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания удовл.

г) фасад здания треб. ср. ремонта (заключение БТИ № 1577 от 26.09.16г.)

д) входные двери и оконные переплеты треб. частичн. ремонт.

е) подвальные помещения тех. подвал.

ж) отмостка по периметру здания треб. частичн. ремонт.

з) система центрального отопления удовл.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель Болотникова Д. В.

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.

л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графику

м) электрохозяйство треб. замены стояковой э. проводки

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом обеспечен

б) жителей углем, дрова, торфом _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Толмачевский Д. В.
Чикалова М. А.
Борисов С. И.
Синица Е. Б.
Суздальцев Я. А.