

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания

" 5 " октября 2017 г.

Дом № 13 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Вологжикова


ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ


Год постройки 1965
Материал стен кирпич
Число этажей пять
Наличие подвала нет
Кровля плоская
ГВС есть
Лифты нет
Мусоропровод нет


Результаты осмотра строения и производство испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В. 

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А. 

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И. 

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б. 

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А. 

Представитель о МЖД

№ 6 Н 8

 Грузев А.Б.

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

5 октября 2014г.

Жилой дом № 13 или строение (корпус) —
 по ул. (пер.) Болотникова
 обслуживающая организация ООО "Черемухини Плюс"

Общие сведения по строению

год постройки 1965г. материал стен кирпич
 этажность пять наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Толмачского О.В.
 в присутствии мастера Чикаловой М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша с 25.09.16г. кап. ремонт
- б) чердачное помещение и его вентиляция —
- в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания —
- г) фасад здания треб. кап. ремонт (заказ № БТИ № 1578 от 28.09.16г.)
- д) входные двери и оконные переплеты треб. цветной ремонт
- е) подвальные помещения удовл.
- ж) отмостка по периметру здания треб. ремонта
- з) система центрального отопления проводится кап. ремонт
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель М. Горького 1
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.
- л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) составлено график
- м) электрохозяйство удовл.

2. Обеспеченность:

- а) котельных – топливом обеспечен
- б) жителей углем, дрова, торфом —
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Толмачский О.В.
Чикалова М.А.
Берматов С.И.
Кузнецов И.А.