

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания

"10" октября 2017 г.

Дом № 20 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Полонинское

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1962
Материал стен кирпич - пенощельбет
Число этажей пять
Наличие подвала нет
Кровля _____
ГВС _____
Лифты _____
Мусоропровод _____

Результаты осмотра строения и производство испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А.

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А.

Представитель о МЖД

17 И.И. - Ишхимова

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

10 октября 2014г.

Жилой дом № 20 или строение (корпус) -
 по ул. (пер.) Баллотникова
 обслуживающая организация ООО "Черемушки Плюс"

Общие сведения по строению

год постройки 1962. материал стен крупно-панельный
 этажность пять наличие подвала тех. подвалы

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Толмачева О. В.
 в присутствии мастера Чикаловой М. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
 - а) крыша треб. кап. ремонта (решением суда от 12.05.14г.)
 - б) чердачное помещение и его вентиляция удовл.
 - в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания треб. кап. рем. (решен судом)
 - г) фасад здания треб. кап. ремонт (решен судом)
 - д) входные двери и оконные переплеты треб. кап. ремонт (решен судом)
 - е) подвальные помещения тех. подп.
 - ж) отмостка по периметру здания удовл. (проведен кап. ремонт)
 - з) система центрального отопления
 - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель Баллотникова 29
 - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлет.
 - л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графику
 - м) электрохозяйство удовл.
2. Обеспеченность:
 - а) котельных – топливом обеспечен
 - б) жителей углем, дрова, торфом -
 - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

О. В. Толмачев
М. И. Чикалова
С. В. Воронцов
Э. В. Шинин
Н. Л. Кузнецов