

АКТ  
общего (осеннего) осмотра здания

" 09 " октября 2017 г.

Дом № 22 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) Болотникова


ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ


Год постройки 1962  
Материал стен кирпич  
Число этажей пять  
Наличие подвала техн. подполье  
Кровля \_\_\_\_\_  
ГВС \_\_\_\_\_  
Лифты \_\_\_\_\_  
Мусоропровод \_\_\_\_\_

Результаты осмотра строения и произведение испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В. 

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А. 

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И. 

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б. 

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А. 

Представитель о МЖД

№3  Калмыцева

№25  Балаандина

№54  Тишарёва

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

9 октября 2017г.

Жилой дом № 22 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
 по ул. (пер.) Болотникова  
 обслуживающая организация \_\_\_\_\_

Общие сведения по строению

год постройки 1962 материал стен кирпич  
 этажность пять наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Толмачева О.В.  
 в присутствии мастера Чикаловой М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях  
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
  - а) крыша треб. кап. ремонта (ремонт суда от М.О.Н.)
  - б) чердачное помещение и его вентиляция удовл.
  - в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания удовл.
  - г) фасад здания треб. кап. ремонта (ремонт суда)
  - д) входные двери и оконные переплеты треб. косметич. ремонта
  - е) подвальные помещения тех. подполье
  - ж) отмостка по периметру здания треб. ремонта
  - з) система центрального отопления удовл.
  - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель Болотникова 29
  - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.
  - л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графика
  - м) электрохозяйство удовл. (после кап. ремонта)
2. Обеспеченность:
  - а) котельных – топливом обеспечен
  - б) жителей углем, дрова, торфом -
  - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Толмачев О.В.  
Чикалова М.А.  
Торшотов С.И.  
Гришин Э.Б.  
Кузнецов В.А.