

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания

"02" октября 2017 г.

Дом № 6 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Болотникова

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1960г.
Материал стен кирпич
Число этажей пять
Наличие подвала тех. подполье
Кровля шиферная
ГВС нет (колодки)
Лифты нет
Мусоропровод нет

Результаты осмотра строения и произведение испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А.

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гуцин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А.

Представитель о МЖД

Кв. 1 Доба Т.А.
Кв 8 Трошкова-Трошкина
Кв 24 Соловьева
Кв 39 Бенедиктова

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

2 октября 2014

Жилой дом № 6 или строение (корпус) _____
 по ул. (пер.) Болотникова
 обслуживающая организация ООО "Черемушки Плюс"

Общие сведения по строению

год постройки 1960 материал стен кирпич
 этажность пять наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам.директора Томашенко О.В.
 в присутствии мастера Чикаловой М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
 - а) крыша после кап. ремонта.
 - б) чердачное помещение и его вентиляция после кап. ремонт.
 - в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания _____
 - г) фасад здания удовл.
 - д) входные двери и оконные переплеты треб. част. ремонт.
 - е) подвальные помещения тех. подп. удовл.
 - ж) отмостка по периметру здания треб. ремонта
 - з) система центрального отопления удовл.
 - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель М. Якубова 40^а
 - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.
 - л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графику
 - м) электрохозяйство треб. ремонта ВРУ и пожарной эл. проводки.
2. Обеспеченность:
 - а) котельных – топливом обеспечен
 - б) жителей углем, дрова, торфом _____
 - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Томашенко О.В.
Чикалова М.А.
Корнилов С.И.
Вулиц И.Б.
Кузнецов Н.А.