

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания

"13" 10 2017г.

Дом № 5 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) М. Горького

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1978
Материал стен кирпич
Число этажей пять
Наличие подвала нет
Кровля металл
ГВС нет
Лифты нет
Мусоропровод нет

Результаты осмотра строения и производство испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А.

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А.

Представитель от дома кв.№ 5

Представитель от дома кв.№

Наумов С.В. (С.А.Севастопольский)

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

13 октября 2014

Жилой дом № 5 или строение (корпус) -
 по ул. (пер.) М. Горького
 обслуживающая организация ООО "Черемушки Плюс"

Общие сведения по строению

год постройки 1978, материал стен кирпич
 этажность пять, наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Ломоносов О. В.
 в присутствии мастера Чикаловой М. А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция -

в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания удовл.

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостка по периметру здания треб. ремонт

з) система центрального отопления удовл.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель М. Горького 1

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.

л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графика

м) электрохозяйство удовл.

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом обеспечен

б) жителей углем, дрова, торфом -

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Ломоносов О. В.
Чикалова М. А.
Берников Р. И.
Акушин Э. Б.
Кузнецов Н. А.