

АКТ  
общего (осеннего) осмотра здания

«25» 10 2017 г.

Дом № 7 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) М. Горького

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1971  
Материал стен кирпич  
Число этажей пять  
Наличие подвала подвал  
Кровля мягкая  
ГВС нет (колодки)  
Лифты нет  
Мусоропровод —

Результаты осмотра строения и производство испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А.

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А.

Представитель от дома кв. № 5

Представитель от дома кв. № 47

Анна Мухоморова  
Д.В. Родина

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

25 октября 2014

Жилой дом № 7 или строение (корпус) -  
 по ул. (пер.) М. Горького  
 обслуживающая организация ООО "Черемушки Плюс"

Общие сведения по строению

год постройки 1941 материал стен кирпич  
 этажность пять наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Толмского О. В.  
 в присутствии мастера Чикаловой М. А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях  
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция -

в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания треб. частич. ремонта

г) фасад здания треб. ремонт откосов, цоколя,ходов в подвал

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостка по периметру здания треб. ремонт

з) система центрального отопления проводится кап. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель М. Горького 1

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.

л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графика

м) электрохозяйство треб. ремонта ВРУ

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом обеспечен

б) жителей углем, дрова, торфом -

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Толмский О. В.  
Чикалова М. А.  
Варшатов С. И.  
Гущин Э. Б.  
Кузнецов А. А.