

АКТ  
общего (осеннего) осмотра здания

"13" 10 2017г.

Дом № 7 строение (корпус) 1 по ул. (пер.) М. Горького

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1983  
Материал стен кирпич  
Число этажей пять  
Наличие подвала подвал  
Кровля мягкая  
ГВС да  
Лифты —  
Мусоропровод —

Результаты осмотра строения и производство испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А.

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А.

Представитель от дома кв.№ 11. Чарева А.С.

Представитель от дома кв.№

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

13 октября 2017

Жилой дом № 4 или строение (корпус) 1  
 по ул. (пер.) М. Горького  
 обслуживающая организация ООО "Управляющая Компания"

Общие сведения по строению

год постройки 1983 материал стен кирпич  
 этажность пять наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Толмачева О.В.  
 в присутствии мастера Чикаловой М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях  
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовл.
  - б) чердачное помещение и его вентиляция -
  - в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания треб. частич. ремонт
  - г) фасад здания треб. ремонт цоколя, отмостки
  - д) входные двери и оконные переплеты удовл.
  - е) подвальные помещения удовл.
  - ж) отмостка по периметру здания треб. ремонта
  - з) система центрального отопления треб. частич. замены запорной арматуры  
треб. восстановления теплоизоляции труб по периметру
  - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель М. Горького 1
  - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.
  - л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графика
  - м) электрохозяйство удовл.
2. Обеспеченность:
- а) котельных – топливом обеспечен
  - б) жителей углем, дрова, торфом -
  - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Толмачев О.В.  
Чикалова М.А.  
Борщев С.И.  
Синица А.Б.  
Кузнецов А.А.