

АКТ  
общего (осеннего) осмотра здания

"11" 10 2017 г.

Дом № 31 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) М. Жукова

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1961  
Материал стен кирпич  
Число этажей пять  
Наличие подвала тепл. подполье  
Кровля шиферная  
ГВС \_\_\_\_\_  
Лифты \_\_\_\_\_  
Мусоропровод \_\_\_\_\_

Результаты осмотра строения и произведение испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А.

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А.

Представитель от дома кв.№ 11 Зубкова А.А.

Представитель от дома кв.№ 24 Жуков А.А.

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

11 октября 2014

Жилой дом № 31 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
 по ул. (пер.) М. Мухомова \_\_\_\_\_  
 обслуживающая организация ООО "Черемухини Плюс" \_\_\_\_\_

Общие сведения по строению

год постройки 1961 материал стен кирпич \_\_\_\_\_  
 этажность пять наличие подвала тех. подполье \_\_\_\_\_

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Толмачева О.В.  
 в присутствии мастера Тихомировой И.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях  
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша треб. капит. ремонта
  - б) чердачное помещение и его вентиляция удовлет.
  - в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания удовлетв.
  - г) фасад здания треб. ремонт цоколя
  - д) входные двери и оконные переплеты треб. ремонта
  - е) подвальные помещения тех. подпол.
  - ж) отмостка по периметру здания треб. ремонта
  - з) система центрального отопления удовлет.
  - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель М. Мухомова 40 кв
  - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлет.
  - л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графика
  - м) электрохозяйство удовлет.
2. Обеспеченность:
- а) котельных – топливом обеспечен
  - б) жителей углем, дрова, торфом \_\_\_\_\_
  - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен.

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Толмачев О.В.  
Тихомирова И.А.  
Торчинов С.И.  
Чушкин Э.Б.  
Кузнецов А.А.