

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания

" 16 " 10 2017 г.

Дом № 37 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) М. Жукова

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1961
Материал стен крупно-панельный
Число этажей пять
Наличие подвала техн. подполье
Кровля _____
ГВС _____
Лифты _____
Мусоропровод _____

Результаты осмотра строения и производство испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А.

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А.

Представитель от дома кв.№ 8

Представитель от дома кв.№ 26

Труфанов

Погдубный

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

16 октября 2017

Жилой дом № 34 или строение (корпус) _____
 по ул. (пер.) М. Жукова
 обслуживающая организация ООО "Черемушки Юное"

Общие сведения по строению

год постройки 1961 материал стен панельной
 этажность пять наличие подвала тех. подполы.

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Томашевского О. В.
 в присутствии мастера Чикаловой М. А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
 - а) крыша треб. кап. ремонт (решен судом № 5431/1/12 от 17.07.2016)
 - б) чердачное помещение и его вентиляция треб. кап. ремонт
 - в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания треб. кап. ремонт
 - г) фасад здания треб. кап. ремонт (по решен. суда)
 - д) входные двери и оконные переплеты треб. кап. ремонт (решен. суда)
 - е) подвальные помещения тех. подполы
 - ж) отмостка по периметру здания треб. кап. ремонт (решен. суда)
 - з) система центрального отопления треб. кап. ремонт (решен. суда)
 - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель Боромотникова 29
 - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.
 - л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) вообще отсутствуют
 - м) электрохозяйство треб. кап. ремонт
2. Обеспеченность:
 - а) котельных – топливом обеспечен
 - б) жителей углем, дрова, торфом -
 - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:
 Председатель комиссии

Члены комиссии

Томашевский О. В.
Чикалова М. А.
Боромотов С. П.
Чушкин Ф. В.
Кузнецов Н. А.