

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания

"14" 10 2017г.

Дом № 45 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) М. Жукова

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1962
Материал стен крупно-панельный
Число этажей пять
Наличие подвала подвал
Кровля _____
ГВС _____
Лифты _____
Мусоропровод _____

Результаты осмотра строения и произведение испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В. [подпись]

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А. [подпись]

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И. [подпись]

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б. [подпись]

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А. [подпись]

Представитель от дома кв.№ 66 [подпись]

Представитель от дома кв.№ 2 [подпись]

[подписи]
[подписи]
[подписи]
[подписи]
[подписи]
[подписи]
[подписи]

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

17 октября 2017г

Жилой дом № 46 или строение (корпус) _____
 по ул. (пер.) М. Мухоморова
 обслуживающая организация ООО "Чернышевский Дом"

Общие сведения по строению

год постройки 1962г материал стен панельный
 этажность пять наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Толмачева О.В.
 в присутствии мастера Чикалова М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях
 вышеуказанного строения и установила:

- I. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
 - а) крыша удовл.
 - б) чердачное помещение и его вентиляция удовл.
 - в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания удовл.
 - г) фасад здания удовл.
 - д) входные двери и оконные переплеты треб. частич. ремонт.
 - е) подвальные помещения удовл.
 - ж) отмостка по периметру здания треб. частич. ремонт.
 - з) система центрального отопления удовлет.
 - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель Болотникова АД
 - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.
 - л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графику
 - м) электрохозяйство удовлет.
2. Обеспеченность:
 - а) котельных – топливом обеспечен
 - б) жителей углем, дрова, торфом _____
 - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Толмачев О.В.
 Чикалова М.А.
 Борщомов С.И.
 Чиркин Е.В.
 Кузнецов П.И.