

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания

" " октября 2017 г.

Дом № 163 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Трактарская

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1995
Материал стен кирпич
Число этажей шесть
Наличие подвала подвал
Кровля _____
ГВС _____
Лифты _____
Мусоропровод _____

Результаты осмотра строения и производство испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А.

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А.

Представитель о МЖД

Кв. 3 Кемал Кемелвердиев А.И.

Кв 10 Тимур - Турсунжолдот Н.А
Кв 16 М.И. - Тюльжанова Л.Н

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

4 октября 20 14.

Жилой дом № 163 или строение (корпус) _____
 по ул. (пер.) Пролетарская
 обслуживающая организация ООО «Черемушки Плюс»

Общие сведения по строению

год постройки 1995, материал стен кирпич
 этажность шесть наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Толмачева О.В.
 в присутствии мастера Чикаловой М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша квп. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция тех. этаж

в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания удов.

г) фасад здания удовл. (трёх. ремонт цоколя)

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостка по периметру здания трёх. косметич. ремонт

з) система центрального отопления удовлет.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель М. Горького 1а

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетвор.

л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графику

м) электрохозяйство удовл.

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом обеспечен

б) жителей углем, дрова, торфом -

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Толмачев О.В.
Чикалова М.А.
Воронцов С.И.
Чижов Э.Б.
Кузнецов А.А.