

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания

"20" 10 2017г.

Дом № 13 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Чикова

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1963
Материал стен панельный
Число этажей пять
Наличие подвала техн. подвал
Кровля шиферная
ГВС нет (колонки)
Лифты нет
Мусоропровод нет

Результаты осмотра строения и производство испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А.

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А.

Представитель от дома кв.№ 28 Лавреняева О.В.

Представитель от дома кв.№ 18 Акимов О.М.

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

20 октября 2014

Жилой дом № 13 или строение (корпус) -
 по ул. (пер.) Чехова
 обслуживающая организация ООО «Черемушки Плюс»

Общие сведения по строению

год постройки 1963, материал стен панельной
 этажность п.м.т., наличие подвала тех. подпол

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Толмачевского О.В.
 в присутствии мастера Чикаловой М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
 - а) крыша треб. кап. ремонт (заключение БТИ № 535 от 08.07.15г)
 - б) чердачное помещение и его вентиляция удовл.
 - в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания треб. замены
 - г) фасад здания удовл.
 - д) входные двери и оконные переплеты треб. частич. ремонта
 - е) подвальные помещения тех. подпол
 - ж) отмостка по периметру здания треб. ремонта
 - з) система центрального отопления треб. кап. ремонта (заключение БТИ № 536 от 08.07.15г)
 - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель М.Жукова 40^м
 - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.
 - л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) составлено графика
 - м) электрохозяйство удовл.
2. Обеспеченность:
 - а) котельных – топливом обеспечен
 - б) жителей углем, дрова, торфом -
 - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Толмачевский О.В.
Чикалова М.А.
Воронцов С.И.
Вушин А.Б.
Кузнецов Н.А.