

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания

"23" 10 2017г.

Дом № 17 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Чехова

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ


Год постройки 1963
Материал стен крупно-панельный
Число этажей пять
Наличие подвала мех. подполье
Кровля _____
ГВС _____
Лифты _____
Мусоропровод _____

Результаты осмотра строения и произведение испытания


Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В. 

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А. 

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И. 

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б. 

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А. 

Представитель от дома кв.№ 47 Басова Н.Н. 

Представитель от дома кв.№ 24 Ефрос А.Ю. АЕфрос

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

23 октября 2014г.

Жилой дом № 14 или строение (корпус) _____
 по ул. (пер.) Чехова
 обслуживающая организация ООО «Теремушки Плюс»

Общие сведения по строению

год постройки 1963г. материал стен панельной
 этажность пять наличие подвала тех. подпол.

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Толмачева О.В.
 в присутствии мастера Чикаловой М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
 - а) крыша треб. кап. ремонт (решен судом дело № 2-25443/2008)
 - б) чердачное помещение и его вентиляция удовл.
 - в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания треб. кап. ремонт (решен судом)
 - г) фасад здания треб. кап. ремонт (решен судом)
 - д) входные двери и оконные переплеты треб. ремонта
 - е) подвальные помещения тех. подпол.
 - ж) отмостка по периметру здания треб. ремонта
 - з) система центрального отопления треб. кап. ремонт (решен судом)
 - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель М. Вукова 40^а
 - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.
 - л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графика
 - м) электрохозяйство треб. кап. ремонта (решен судом)
2. Обеспеченность:
 - а) котельных – топливом обеспечен
 - б) жителей углем, дрова, торфом -
 - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Толмачев О.В.
Чикалова М.А.
Борисов С.И.
Уткин Э.В.
Кузнецов В.А.