

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания

" 4 " октября 2017 г.

Дом № 21 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Чижовского

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1980
Материал стен панельный
Число этажей пять
Наличие подвала нет, подполье
Кровля _____
ГВС _____
Лифты _____
Мусоропровод _____

Результаты осмотра строения и производство испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс" Чикалова М.А.

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс" Гушин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс" Кузнецов Н.А.

Представитель о МЖД

квартира № 3 Чечет (Чечанова К.С.)
квартира № 8 АМШ (Митев А.Е.)

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

4 октября 2014

Жилой дом № 21 или строение (корпус) _____
 по ул. (пер.) Чичковского
 обслуживающая организация ООО "Перелюшкинское"

Общие сведения по строению

год постройки 1920 материал стен кирпичной
 этажность п.м.т.б наличие подвала тех. подпол.

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Толмачева Д. В.
 в присутствии мастера Чикаловой М. А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша треб. ремонта.
 - б) чердачное помещение и его вентиляция -
 - в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания удовл.
 - г) фасад здания треб. ремонта и пер. швов
 - д) входные двери и оконные переплеты треб. ремонт.
 - е) подвальные помещения тех. подпол.
 - ж) отмостка по периметру здания треб. ремонт.
 - з) система центрального отопления удовл.
 - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель М. Горького 1
 - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.
 - л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графика
 - м) электрохозяйство удовл.
2. Обеспеченность:
- а) котельных – топливом обеспечен
 - б) жителей углем, дрова, торфом -
 - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Толмачев Д. В.
Чикалова М. А.
Корнилов С. В.
Гущин В. Б.
Будничев Н. А.