

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания

" 6 " октября 2017 г.

Дом № 24 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Чичевенного

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1968
Материал стен панельный
Число этажей пять
Наличие подвала подвал
Кровля плоская
ГВС -
Лифты -
Мусоропровод -

Результаты осмотра строения и производство испытания

Комиссия в составе :

Зам.директора ООО "Черемушки Плюс" Полянский О.В.

Мастер ООО "Черемушки Плюс"

Чикалова М.А.

Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" Бормотов С.И.

Плотник ООО "Черемушки Плюс"

Гущин Э.Б.

Электрик ООО "Черемушки Плюс"

Кузнецов Н.А.

Представитель оМЖД

064

Иванов Ю.И.
Кв. № 25 Гвоздева Л.Н.

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

6 октября 20 14

Жилой дом № 24 или строение (корпус) _____
 по ул. (пер.) Читинского
 обслуживающая организация ООО «Черемушки Плюс»

Общие сведения по строению

год постройки 1969 материал стен панельной
 этажность пять наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, зам. директора Толмечко О. В.
 в присутствии мастера Чикалова М. А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях
 вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша треб. частич. ремонта

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания удовл.

г) фасад здания треб. ремонт цоколя

д) входные двери и оконные переплеты треб. част. ремонта

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостка по периметру здания треб. ремонта

з) система центрального отопления удовл.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель Р. Ингелса 15

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.

л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) согласно графику

м) электрохозяйство удовл.

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом обеспечен

б) жителей углем, дрова, торфом —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Вывод и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Толмечко О. В.
Чикалова М. А.
Барышев С. И.
Гуван Г. Б.
Кузнецов Н. А.