

Акт
общего (осеннего) осмотра здания

"03" 10 2018 г.

Дом № 9/17 строение (корпус) по ул. Болотникова

ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

| | |
|-----------------|----------|
| Год постройки | 1964 |
| Материал стен | Кирпич |
| Число этажей | 5 |
| Наличие подвала | Подвал |
| Кровля | Шиферная |
| ГВС | Колонки |
| Лифты | Нет |
| Мусоропровод | Нет |

Результаты осмотра строения и произведение испытания

Комиссия в составе:

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Тех.директор ООО "Черемушки Плюс" | А.В.Ипатов | <i>Ипатов</i> |
| Мастер ООО "Черемушки Плюс" | Т.Ф.Боброва | <i>Боброва</i> |
| Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс" | С. И. Бормотов | <i>Бормотов</i> |
| Плотник ООО "Черемушки Плюс" | В.В. Гушин | <i>Гушин</i> |
| Электрик ООО "Черемушки Плюс" | Н.А.Кузнецов | <i>Кузнецов</i> |

Представитель от МЖД:

*Входные двери тамбура требуют
кап. ремонта, окна требуют кап. ремонта
№ 33 Лебединский Т-3 Андрей*

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«03» 10 2018 г.

Жилой дом № 9/17

или строение (корпус) --

по ул. (пер.) Болотникова

обслуживающая организация ООО «Черёмушки плюс»

Общие сведения по строению

год постройки: 1964

материал стен: Кирпич

Этажность: 5

наличие подвала: Подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, тех. директора Ипатова А.В.

В присутствии мастера Бобровой Т.Ф произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования

- а) крыша: Удовлетворительно
- б) чердачное помещение и его вентиляция: Удовлетворительно
- в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания: Удовлетворительно
- г) фасад здания: Треб. кап. рем.
- д) входные двери и оконные переплеты: Удовлетворительно
- е) подвальные помещения: Удовлетворительно
- ж) отмостка по периметру здания: Требует кап. ремонта
- з) система центрального отопления: Требует. кап. ремонта
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель: М. Горького 1а
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Удовлетворительно
- л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей): Согласно графику
- м) электрохозяйство: Требует кап. ремонта ВРУ и поэтажной эл. проводки

2. Обеспеченность:

- а) котельных – топливом: Обеспечен
- б) жителей углем, дрова, торфом: ----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц: Обеспечен

Вывод и предложения:

Жилой дом готов к эксплуатации в зимний период.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Тех. директор
мастер СТУ

сл. сантехник
плотник
электрик

Иванов
Иванов

Иванов А В
Боброва Т Ф
С.И. Бордюков
Э.Б. Гущин
Н.А. Кизнецов