

Акт
общего (осеннего) осмотра здания

" 05 " 10 2018 г.

Дом № 4/26 строение (корпус) по ул. М. Горького






ООО УО "ЧЕРЕМУШКИ"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1969
Материал стен Крупно- панельный
Число этажей 5
Наличие подвала Подвал
Кровля
ГВС
Лифты
Мусоропровод

Результаты осмотра строения и произведение испытания

Комиссия в составе:

Тех.директор ООО "Черемушки Плюс"	А.В.Ипатов	
Мастер ООО "Черемушки Плюс"	Т.Ф.Боброва	
Сл.сантехник ООО "Черемушки Плюс"	А.П. Тимошков	
Плотник ООО "Черемушки Плюс"	В.В. Гуцин	
Электрик ООО "Черемушки Плюс"	Н.А.Кузнецов	

Представитель от МЖД:

№. н 10 Жилище О. А. Жилищ
8-910-862-72-78

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«05» 10 2018 г.

Жилой дом № 4/26

или строение (корпус)

по ул. (пер.) М. Горького

обслуживающая организация ООО «Черёмушки плюс»

Общие сведения по строению

год постройки: 1969

материал стен: Крупно- панельный

Этажность: 5

наличие подвала: Подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, тех. директора Ипатов А.В.

В присутствии мастера Бобровой Т.Ф произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования

- а) крыша: Удовлетворительно
- б) чердачное помещение и его вентиляция:-----
- в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания: -----
- г) фасад здания: Удовлетворительно
- д) входные двери и оконные переплеты: Удовлетворительно
- е) подвальные помещения: Удовлетворительно
- ж) отмостка по периметру здания: Треб. част. рем
- з) система центрального отопления: Удовлетворительно
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель:
Ф. Энгельса 15
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Удовлетворительно
- л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей): Согласно графику
- м) электрохозяйство: Удовлетворительно

2. Обеспеченность:

- а) котельных – топливом: Обеспечен
- б) жителей углем, дрова, торфом:-----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц: Обеспечен

Вывод и предложения:

Жилой дом готов к эксплуатации в зимний период.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Тех. директор
Мастер СТУ
Сек. сантехник
Инженер
Электрик

Ипатов А.В.
Боброва Т.Ф.
А.И. Шмелев
Т.Б. Туманов
А.И. Кузнецов