

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«3» октября 2019 г.

Жилой дом № 10

или строение (корпус) А

по ул. (пер.) Болотникова

обслуживающая организация ООО УО «Черёмушки»

Общие сведения по строению

год постройки: 1973

материал стен: Панельный

Этажность: 5

наличие подвала: Тех. Подполье

Кровля: пл. ЖБКАЯ

Лифты: нет

ГВС: нет

Мусоропровод: нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, Зам. директора Пёхова Н.А.

В присутствии мастера Бобровой Т.Ф, мастера ОДПУ Александровской О.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования

а) крыша: Удовлетворительно

б) чердачное помещение и его вентиляция: ----

в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания: ----

г) фасад здания: Удовлетворительно

д) входные двери и оконные переплеты: Удовлетворительно

е) подвальные помещения: Тех. подполье

ж) отмостка по периметру здания: Удовлетворительно

з) система центрального отопления: Произведён кап. рем. в 2018г.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается теплоноситель: Болотникова 29

к) тепловые элеваторные узлы :установлен ОДПУ в 2018г.

л) отопительные печи: в т. ч. дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей): Согласно графику

м) электрохозяйство: Удовлетворительно

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом: Обеспечен

б) жителей углем, дрова, торфом: ----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц: Обеспечен

Вывод и предложения:

Жилой дом готов к эксплуатации в зимний период.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

*Кровельщик*

*Электрик*

*сл. советник*

Представитель от МЖД

Н.А. Пёхова

Т.Ф. Боброва

О.А. Александровская

Ж.Б. Журав

М.А. Кузнецов

А.П. Герасимов

Н.А. Боброва 8-920-612-74-07